

全陽地熱股份有限公司辦理施工前地方說明會紀錄表

紀錄人：李耀鴻

日期：115年1月30日

項 目	內 容		
地熱能開發人 (法人/自然人)	全陽地熱股份有限公司		
代表人 (如為法人)	宋定邦		
案場所在地 (地號)	台東縣太麻里鄉金崙村金富段932、921、920地號		
說明會地點	金崙村溫泉部落巴然 依然依活動中心	主席	溫泉部落會議主席 黃明德先生
溝通對象 (村/里)	1. 太麻里鄉金崙村溫泉部落		
	2. 太麻里鄉金崙村		
	3. 金峰鄉賓茂村、壠坵村		
參與人數	26人(名單詳如簽到表)		

說明會事項

內容	項次	項目	參與人員意見及相關回應
		1	地熱能探勘人或開發人基本資料
	2	預定探勘或開發之土地範圍	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 無相關意見。
	3	鑽井規劃	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 無相關意見。
	4	預估取水量	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 無相關意見。
	5	初步評估電廠裝置容量	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 意見：電廠裝置容量數據等，請提供儀器設備或監控電腦畫面的數據截圖，讓村民更加明白其真實性。 回應：配合辦理。
	6	預定發電年限	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 無相關意見。
	7	施工影響及相關減緩措施	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 回應：長達30頁的施工影響及相關減緩措施，將複印紙本三份各別放在金崙村長辦公處及溫泉部落主席辦公處，檔案上載至公告資訊網頁上。

8	主管機關核定之相關文件、申請流程進度說明及未來申請事項	全陽以國語說明後，由翻譯用族語說明。 無相關意見。
9	其他	
9.1		意見:發電廠產生的噪音及對環境的影響，請業者隨時關注監控與防治。 回應: 配合辦理。
9.2		意見:請開發人全陽地熱股份有限公司秉持熱愛部落的精神，落實規劃好將來的回饋計劃 回應:全陽地熱樂意配合，並期望回饋金管理平台能在政府與部落間早日的建立
9.3		意見:請政府單位提出明確的回饋金分配優先次序的管理規則 回應:紀錄。
9.4		意見:建議開發人帶領族人前往運轉中的地熱電廠觀摩，實地了解是否有地層下陷等問題 回應:擇期配合辦理。
9.5		意見:颱風期間經常造成的電網停電，是否可由地熱電廠供應部落地區的用電? 回應: 目前在金崙的全陽地熱電廠為小型地熱發電機組，發電前需要依賴電網的電力供應「熱源、流體、冷卻、控制」的建立，並且發電機需由電網提供激磁與頻率基準才能夠發電，屬於「電網依附型發電系統」，因此在電網停電時，發電立即停止。